

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 207/2223

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: школа .
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644047, г. Омск, ул.7 Ремесленная, д. 77;
тел. 78-45-88; sch_013@mail.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1750 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1936 , год последнего капитального ремонта: нет .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2017 г., капитального 01.06.2036 г..
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина», БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина» (полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644047, г. Омск, ул.7 Ремесленная, д. 77; тел. 78-45-88; sch_013@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) департамент образования Администрации города Омска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail: ww.omsk.edu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 478, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 3.

3. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны ул. Восточных от остановки «6 Восточная» до остановки «11 Ремесленная» автобус №45. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны 21 Амурской от остановки «21 Амурская» до остановки «11 Ремесленная» трамваями: 4, 1, 7. Путь следования к объекту пассажирским транспортом со стороны Торгового центра от остановки «Флагман» до остановки «10 Ремесленная» маршрутным такси: 56. Со стороны Богдана Хмельницкого от остановки «Парк культуры и отдыха» до остановки «2 Восточная» маршрутным такси 47, 97; автобусами 47.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10-15 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		12,13,14
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		20,24,27,29
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		31,32
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		17,18,19
7	Пути движения к объекту (от	ДУ		1,2,3

№ п/	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
	остановки транспорта)			

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.					
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		<p>1. В кабинетах понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м, либо установить пологие скаты.</p> <p>2. Места для учащихся с повреждением опорно-двигательного аппарата предусмотреть на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам.</p> <p>3. Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с нарушением слуха и зрения, а для колясочников выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>4. В столовой понизить пороги до 0,014м. В столовой расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода около прилавков должна быть не менее 0,9м, для обеспечения свободного прогибания при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное</p>	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>пространство для ног должно быть 0,75м. Применять раковины консольного вида. Должны присутствовать водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа</p> <p>5. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной (тактильной) полосой. Рекомендуется устанавливать кресла с подлокотниками</p> <p>6. В читальном зале библиотеки оборудовать одно место для учащихся-инвалидов. Рабочее место для инвалидов по зрению должно иметь дополнительное освещение по периметру</p> <p>7. При открытом способе хранения домашней одежды крючки в раздевальных (спортзала) должны устанавливаться на высоте не более 1,3 м от пола. Должно быть место для разворота 1,4 м в диаметре. Зоны переодевания учащихся-инвалидов в гардеробе должны размещаться в стороне от транзитных проходов и иметь специальное оборудование: поручни, скамьи шириной не менее 0,4 м, полки и крючки для сумок и одежды, места для сидения и переодевания</p>	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				
3.3. Предоставление, когда это	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида					
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2018
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2018
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Произвести инструктаж сотрудников учреждения об обслуживании инвалидов, разработать технологию обслуживания.	4 кв.2018
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки		1		Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов,	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
автотранспортных средств для инвалидов 10 %				социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		<p>1. Отремонтировать лестницу. Установить поручни на высоте 0,90м и 0,7 м вдоль обеих сторон наружной лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет.</p> <p>При расчетной ширине марша лестницы 4.0 м и более рекомендуется предусматривать дополнительные разделительные поручни</p> <p>2. Перед лестницей и на калитке следует установить кнопку вызова на высоте от 0,85 м до 1 м от уровня земли. Необходимо установить на смотровых панелях наружных дверях (маркировку в виде желтого круга) и дверях тамбура яркую контрастную маркировку в виде желтого круга. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p> <p>4. Расширить тамбур Глубина тамбура при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 м, при</p>	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				ширине не менее 1,50 м. 5. По необходимости установить противоскользящее покрытие, аварийное освещение.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Размещение системы информации на объекте для различных категорий инвалидов. Рекомендуется в вестибюле предусматривать оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху (Информационное табло, бегущая строка, текстфон и др.), устанавливать мнемосхему. Следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. На объекте и на территории разместить указатели движения инвалидов. Пути движения к зоне обслуживания обозначить контрастной полосой.	4 кв.2020
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Заменить визуальную информацию на тактильно- визуальную. Информационные обозначения внутри учреждения продублировать рельефными знаками и расположить рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепить на высоте от 1,3 до 1,4м	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Разработать положение и инструкцию об оказании ситуационной помощи инвалидам	4 кв.2018
4.6. Сменные кресла-коляски	1				
4.7. Поручни		1		Оборудование поручнями наружной лестницы. Установить поручни на высоте 0,90м и 0,7 м вдоль обеих сторон наружной лестницы. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь нетравмирующее завершение. Крайние ступени лестницы и поручни должны быть окрашены в контрастный цвет. При расчетной ширине марша лестницы 4.0 м и более рекомендуется предусматривать дополнительные разделительные поручни	4 кв.2020
4.8. Пандусы		1		Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом выделить поручни и колесоотбойные устройства. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м. Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или повороте должна иметь размер не менее 1,5м по ходу движения, а на винтовом- не менее 2,0м. В начале и конце пандуса предусмотреть свободные зоны размером 1,5 на 1,5 м.	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты		1		Установка ТСП внутри учреждения.	4 кв.2020
4.10. Раздвижные двери	1				
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		1.Оборудование туалетной комнаты для МГН. Установить двери с шириной дверного проема не менее 0,9м. Порог не должен превышать 0,014м Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м, Унитазы применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Установить откидные поручни. Высота унитаза 0,44-0,46м Следует предусмотреть свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,75 м для размещении кресла – коляски .В кабине должно быть свободное пространство 1,4м для разворота кресла-коляски Раковину расположить на высоте 0,8 м, Должны присутствовать водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, диспенсер для туалетной бумаги расположить таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи, У дверей санитарно-бытовых помещений установить знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и	4 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
				<p>ширина не менее 0,2 м Кабину оборудовать тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала.</p> <p>2. Понизить высоту стойки гардероба. Она должна быть от 0,7 м- 0,9 м</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		<p>1. По необходимости установить бортики у боковых краев ступеней внутренней лестницы, высотой не менее 0,02м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Рекомендуется поручни устанавливать с двух сторон на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м.</p> <p>2. Крайние ступени и поручни следует окрасить в контрастный цвет на внутренних лестницах.</p> <p>3. В коридорных дверях рекомендуется понизить пороги, они не должны превышать 0,014 м. При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть 0,90 м</p>	4 кв 2020
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Разработать положение и инструкцию об оказанию ситуационной помощи инвалидам	4 кв 2018
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			8		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Организовать технологию обучения студентов с инвалидностью	3 кв.2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора		1		Организовать технологию обучения студентов с инвалидностью	3 кв.2020
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			нет данных		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		проведение инструктирования среди сотрудников	4 кв.2018

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			100		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			-		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по			100		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено нарушение норм, ед.	Доля, %		
профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %					
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			100		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			нет данных		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			нет данных		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги			нет данных		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			8		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено			12		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоответствие норм, ед.	Доля, %		
оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %					

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020

в рамках исполнения п. 36 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование департамент образования Администрации города Омска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "___" _____ 20___ года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "___" _____ 20___ года № _____.

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "___" _____ 2016 года № _____.

Руководитель

(подпись)

МП

Е.М.Ломыко

(инициалы, фамилия)

Дата "___" _____ 2016 года
